

## Załącznik Nr 3

Obowiązujący od 01.11.2013 r.

### TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ (REGULACJA JAKOŚCIOWA) dla MPEC "GIGA" sp. z o.o. w Augustowie

$T_{zew\ obl} = -22\ ^\circ C$

$T_{zs\ obl} = 130\ ^\circ C$

$T_{wew} = 20\ ^\circ C$

$T_{ps\ obl} = 70\ ^\circ C$

$T_{zew}$	$\phi$	SIEC CIEPLNA	
		$T_{zs}$	$T_{ps}$
-22,0	1,00	130,0	70,0
-21,0	0,98	127,8	69,3
-20,0	0,95	125,7	68,5
-19,0	0,93	123,5	67,8
-18,0	0,90	121,3	67,1
-17,0	0,88	119,2	66,3
-16,0	0,86	117,0	65,5
-15,0	0,83	114,8	64,8
-14,0	0,81	112,5	64,0
-13,0	0,79	110,3	63,2
-12,0	0,76	108,1	62,3
-11,0	0,74	105,8	61,5
-10,0	0,71	103,5	60,7
-9,0	0,69	101,3	59,8
-8,0	0,67	99,0	59,0
-7,0	0,64	96,7	58,1
-6,0	0,62	94,4	57,2
-5,0	0,60	92,0	56,3
-4,0	0,57	89,7	55,4
-3,0	0,55	87,3	54,4
-2,0	0,52	84,9	53,5
-1,0	0,50	82,5	52,5
0,0	0,48	80,1	51,5
1,0	0,45	77,6	50,5
2,0	0,43	75,2	49,5
3,0	0,40	72,7	48,4
4,0	0,38	70,2	47,3
5,0	0,36	70,0	48,6
6,0	0,33	70,0	50,0
7,0	0,31	70,0	51,4
8,0	0,29	70,0	52,9
9,0	0,26	70,0	54,3
10,0	0,24	70,0	55,7
11,0	0,21	70,0	57,1
12,0	0,19	70,0	58,6

$T_{zew}$  - temperatura zewnętrzna

$\phi$  - współczynnik obciążenia cieplnego

$T_{zs}$  - temperatura zasilania wody sieciowej

$T_{ps}$  - temperatura powrotu wody sieciowej

ODBIORCA:

DOSTAWCA: